

けやき小学校室内空気環境測定結果一覧表

採取場所	物質 基準値 採取日	トルエン		キシレン		p-ジクロロベンゼン		ホルムアルデヒド		室内 温度 ℃	室内 湿度 %
		260 μg/m <sup>3</sup>	0.07 ppm	870 μg/m <sup>3</sup>	0.20 ppm	240 μg/m <sup>3</sup>	0.04 ppm	100 μg/m <sup>3</sup>	0.08 ppm		
① 1階 ランチルーム	7/27	74	0.019	<87	<0.020	<24	<0.004	16	0.012	25	63
	8/10	499	0.134	178	0.041	1未満	0.001未満	27	0.022	27.3	76
	9/20	69	0.018	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	33	0.027	26.9	70
	10/15	37	0.01	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	10未満	0.008未満	20.3	60
② 1階 図書室	7/27	75	0.02	<87	<0.020	<24	<0.004	18	0.013	26.7	61.3
	8/10	136	0.036	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	33	0.027	27.5	77
	9/20	36	0.01	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	28	0.023	26.4	73
	10/15	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	14	0.011	20.3	61
③ 1階 多目的ホール	7/27	99	0.026	<87	<0.020	<24	<0.004	18	0.013	27.6	57.2
	8/10	166	0.045	27	0.006	1未満	0.001未満	35	0.029	29.5	70
	9/20	40	0.011	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	25	0.02	26.3	76
	10/15	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	10未満	0.008未満	20.8	59
④ 1階 普通教室(2)	7/27	230	0.059	<87	<0.020	<24	<0.004	19	0.014	27.5	61.2
	8/10	137	0.037	24	0.006	1未満	0.001未満	36	0.03	29.6	66
	9/20	60	0.016	20	0.005	20未満	0.003未満	43	0.035	27.3	71
	10/15	29	0.008	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	10未満	0.008未満	23.3	60
⑤ 1階 アリーナ	7/27	73	0.019	<87	<0.020	<24	<0.004	15	0.011	29.2	51.8
	8/10	47	0.013	30	0.007	1未満	0.001未満	41	0.034	30.7	69
	9/20	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	19	0.015	25.3	69
	10/15	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	10未満	0.008未満	22.1	53
⑥ 1階 育成室	7/27	76	0.02	<87	<0.020	<24	<0.004	12	0.009	26.6	59
	8/10	326	0.088	39	0.009	1未満	0.001未満	30	0.025	28.1	75
	9/20	34	0.009	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	19	0.015	27.3	62
	10/15	21	0.006	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	10未満	0.008未満	23.9	56
⑦ 1階 講堂	7/27	72	0.019	<87	<0.020	<24	<0.004	22	0.016	25.8	59.7
	8/10	96	0.026	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	48	0.039	28.3	70
	9/20	49	0.013	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	44	0.036	27.5	71
	10/15	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	14	0.011	20.7	64
⑧ 2階 第1図工室	7/27	150	0.04	<87	<0.020	<24	<0.004	19	0.014	27.4	59.5
	8/10	193	0.052	31	0.007	1未満	0.001未満	53	0.044	29.4	77
	9/20	62	0.016	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	64	0.052	28	68
	10/15	26	0.007	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	18	0.015	24	62
⑨ 2階 普通教室(6)	7/27	240	0.063	110	0.025	<24	<0.004	14	0.01	28.4	57.2
	8/10	139	0.038	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	52	0.043	30.5	67
	9/20	47	0.012	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	31	0.025	29.4	60
	10/15	22	0.006	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	11	0.009	23.9	52
⑩ 2階 普通教室(3)	7/27	200	0.051	<87	<0.020	<24	<0.004	16	0.012	27.9	59.8
	8/10	115	0.031	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	39	0.032	29.9	65
	9/20	49	0.013	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	43	0.035	29.3	60
	10/15	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	14	0.011	22.7	56
⑪ 2階 理科室	7/27	70	0.018	<87	<0.020	<24	<0.004	16	0.012	26.3	59.9
	8/10	89	0.024	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	39	0.032	29.9	65
	9/20	25	0.007	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	33	0.027	28.1	57
	10/15	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	13	0.011	20.4	60
⑫ 3階 普通教室(3)	7/27	270	0.071	100	0.2	<24	<0.004	15	0.0011	28.2	57.1
	※7/31	230	0.06	<87	<0.02	<24	<0.004	15	0.0011	27.2	66
	8/10	103	0.028	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	43	0.036	29.4	72
	9/20	53	0.014	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	17	0.014	29.3	60
⑬ 3階 普通教室(6)	7/27	200	0.052	<87	<0.020	<24	<0.004	16	0.012	28.5	56.2
	8/10	190	0.051	31	0.007	1未満	0.001未満	37	0.031	29.5	73
	9/20	44	0.012	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	38	0.031	29.4	60
	10/15	24	0.006	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	11	0.009	23.2	56
⑭ 3階 普通教室(9)	7/27	170	0.045	<87	<0.020	<24	<0.004	16	0.012	28.8	56.7
	8/10	233	0.063	37	0.009	1未満	0.001未満	33	0.027	30.7	65
	9/20	44	0.012	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	34	0.028	29.2	60
	10/15	22	0.006	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	10	0.008	23.5	55
⑮ 3階 コンピュータ室	7/27	150	0.04	<87	<0.020	<24	<0.004	15	0.011	28.5	51
	8/10	74	0.02	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	39	0.032	30.9	70
	9/20	33	0.009	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	29	0.024	30.1	57
	10/15	20未満	0.005未満	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	10未満	0.008未満	23.7	49
⑯ 3階 第1音楽室	7/27	200	0.052	<87	<0.020	<24	<0.004	19	0.014	27.9	52.8
	8/10	155	0.042	1未満	0.001未満	1未満	0.001未満	31	0.026	29.6	83
	9/20	170	0.045	24	0.005	20未満	0.003未満	25	0.02	30.8	59
	10/15	55	0.015	20未満	0.005未満	20未満	0.003未満	18	0.015	27	48

\*⑫3階普通教室(3)は再採取