

$$\begin{array}{r} 2954 - 4 \\ \hline \end{array}$$


縮尺 1 / 500

2 9 5 4 - 4

凡 例		名 称		
マン ホ ー ル （ 人 孔 ）	●	標準 1号マンホール（内径90ｃｍ）		
	○	標準 2号マンホール（内径120ｃｍ）		
	①	標準 3号マンホール（内径150ｃｍ）		
	②	標準 4号マンホール（内径180ｃｍ）		
	③④	標準 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）		
	⑤	標準 6号マンホール（内径260×120ｃｍ）		
	⑥	標準 7号マンホール（内径300×120ｃｍ）		
	⑦	組立 0号マンホール（内径75ｃｍ）		
	⑧	組立 1号マンホール（内径90ｃｍ）		
	⑨	組立 2号マンホール（内径120ｃｍ）		
	⑩	組立 3号マンホール（内径150ｃｍ）		
	⑪	組立 4号マンホール（内径180ｃｍ）		
	⑫⑬	組立 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）		
	⑭	組立 6号マンホール（内径260×120ｃｍ）		
	⑮	組立 7号マンホール（内径300×120ｃｍ）		
	△	特殊 1号マンホール（内径90×60ｃｍ）		
	▽	特殊 2号マンホール（内径120×120ｃｍ）		
	□	特殊 3号マンホール（内径150×120ｃｍ）		
	◇	特殊 4号マンホール（内径180×120ｃｍ）		
	◇	特殊 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）		
	◇	特殊 6号マンホール（内径260×120ｃｍ）		
	◇	特殊 7号マンホール（内径300×120ｃｍ）		
	変化点又は結合点	▽	小径マンホール（内径30ｃｍ）	
		▽	特殊 特設マンホール	
		▽	特殊 分岐マンホール	
		T	特殊 円形排水人孔	
		T	特殊 矩形排水人孔	
▽		特殊 特殊マンホール（側使用）		
▽		橋脚 橋脚マンホール（内径120×90ｃｍ）		
△		橋脚 橋脚マンホール（内径90×60ｃｍ）		
△		伏線マンホール（上流）		
△		伏線マンホール（中流）		
△		伏線マンホール（下流）		
△		伏線分叉マンホール（上流）		
△		伏線分叉マンホール（下流）		
△		伏線縮経付マンホール（上流）		
△		伏線縮経付マンホール（下流）		
☆	ゲート人孔			
▽	進入人、社口、扉外取置入部等			
▽	処理場、ポンプ所への流入部または流出部			
▽	私道側地上歩道又は道路管理者区分点			
▽	空留付			
▽	X部注			
▽	製氷池			
▽	点検口（溝桶口含む）			
▽	下方方向調整器			
注）マンホール、変化点及び結合点の色は 管渠と同一である。				
管	→	合流幹線		
	→	汚水幹線		
	→	雨水幹線（L、U渠）		
	→	雨水主管（市町村）		
	→	合流幹線		
	→	合流幹線（市町村）		
	→	汚水幹線		
	→	汚水幹線（市町村）		
	→	雨水幹線		
	→	雨水幹線（市町村）		
	→	連続直達		
	→	雨水谷管（幹線）		
	→	処理場又はポンプ所からの放流水		
	→	雨水伝送管（幹線）		
	→	雨水伝送管（市町村）		
渠	→	雨水伝送管（市町村）		
	→	雨水伝送管（市町村）		
	→	雨水伝送管（市町村）		
	→	雨水伝送管（市町村）		
	→	再生水（中水道）		
	→	ファイバークーブル連鎖管		
	→	不明、その他		
	→	仮入れ人孔		
	→	逆水流（幹線）		
	→	逆水流（市町村）		
	→	逆流管（幹線）		
	→	逆流管（市町村）		
	→	汚泥管（幹線）		
	→	汚泥管（市町村）		
	樹及び取付管	□	矩形落水側	
■		矩形落水側		
□		円筒落水側		
■		円筒落水側		
●		取付管（色は管種と同色である）		
管渠断面	●	円形		
	●	方形		
	●	高てい		
	●	倒型リ（円形）		
	●	倒型リ		
	L.U	リ型（U型渠）		
	△	垂直断面		
	K	共通溝		
	☆	新設		
	☆	その他		
行政境	●	円形断面（矩形）		
	●	円形断面（円形）		
	●	矩形断面（矩形）		
	●	矩形断面（円形）		
	●	共同溝（矩形）		
その他	●	共同溝（円形）		
	●	二重管		
	●	インポート渠道		
	●	都県境		
	●	市区境		
	●	町界・丁目界		
	●	処理区域		
	●	処理区画		
	●	処理端		
	●	処理端名		
	●	排水支線		
	●	新設符号（色は管種、人孔と同色である）		
	●	改訂符号（色は管種、人孔と同じであり）		
	●	特定管理線		