

滝循環ろ過設備(文理台公園)

機器名	型式	数量	仕様	製作会社	業務内容	備考
1ろ過ポンプ	JD型モートルポンプ JD80×65-53.7	1	全閉屋外型 吸込Φ80、吐出しΦ65、吐出し 量0.4/1.25m ³ /min、全揚程 21.6/13m、締切全揚程23.4m、 電動機出力3.7kw	(株)日立産機システ ム	絶縁抵抗値・電流値測定、振動測定、圧力確認、 試運転	
2集毛器	円筒形カゴ式	1			分解点検清掃	
3五方操作弁	YM-GEK805F	1		(有)ワイ・エム・コント ロールズ	絶縁抵抗値測定、動作確認	
4ろ過装置	圧力型縦型砂ろ過機 TSA-1型	1		関西トースイ(株)	外観点検、逆洗洗浄	
5ろ過装置制御盤	AG3735	1			盤内点検清掃、タイマー時間設定	
6塩素注入装置	薬液定量注入ポンプ	1	190ml/min	日機装エイコー(株)	分解点検清掃、絶縁抵抗値・電流値測定、試運転	
7補給水装置	電磁弁 PS-6	1		(株)ベン	外観点検、動作確認、水量確認	
8バルブ・配管類		1			外観点検、動作確認	