

7. 小学校・中学校

■ 施設分野の概要

学校教育法第29条及び第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。本市には現在、小学校18校、中学校9校があります。

■ 施設一覧(小学校)

施設コード	施設名称	延床面積 (㎡)	建築年	健全度 (点)	掲載 ページ
070101	田無小学校	7,569.45	1978	89	75
070102	保谷小学校	6,740.06	1967	49	77
070103	保谷第一小学校	6,105.16	1967	36	79
070104	保谷第二小学校	6,117.28	1975	31	81
070105	谷戸小学校	5,869.00	1970	32	83
070106	東伏見小学校	7,141.35	1971	17	85
070107	中原小学校	10,774.96	2021	100	87
070108	向台小学校	6,960.60	1970	31	89
070109	碧山小学校	6,785.82	1994	65	91
070110	芝久保小学校	6,298.34	1968	46	93
070111	栄小学校	5,365.55	1970	57	95
070112	谷戸第二小学校	5,575.65	1972	32	97
070113	東小学校	5,009.49	1974	36	99
070114	柳沢小学校	5,929.50	1975	65	101
070115	上向台小学校	7,517.81	1978	80	103
070116	本町小学校	5,664.05	1979	40	105
070117	住吉小学校	6,607.30	1978	89	107
070118	けやき小学校	13,802.93	2003	81	109
合計延床面積		125,834.30			

※建築年・健全度は、各施設の主な建物について掲載しています。

■ 分野別行政コスト計算書(小学校)

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度
A 経常費用(行政コスト)		2,876,700	3,062,740	3,123,858
業務費用	人件費	459,565	463,338	501,108
	物件費等	2,387,856	2,570,975	2,594,119
	その他業務費用	19,258	19,164	18,929
移転費用		10,021	9,263	9,701
B 経常収益		1,791	2,295	3,011
C 財源		8,846	37,971	71,723
D 公費負担額(A-B-C)		2,866,063	3,022,474	3,049,124

■ 施設一覧(中学校)

施設コード	施設名称	延床面積 (㎡)	建築年	健全度 (点)	掲載 ページ
070201	田無第一中学校	7,375.60	1973	17	111
070202	保谷中学校	7,407.14	1968	28	113
070203	田無第二中学校	6,837.00	1975	38	115
070204	ひばりが丘中学校	10,148.06	2018	93	117
070205	田無第三中学校	5,758.00	1961	49	119
070206	青嵐中学校	13,290.80	2007	91	121
070207	柳沢中学校	6,403.00	1972	30	123
070208	田無第四中学校	6,977.00	1977	17	125
070209	明保中学校	7,816.00	1983	29	127
合計延床面積		72,012.60			

※健全度は、各施設の主な建物について掲載しています。

■ 分野別行政コスト計算書(中学校)

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度
A 経常費用(行政コスト)		1,153,312	1,297,938	1,483,221
業務費用	人件費	147,305	173,450	181,970
	物件費等	994,979	1,281,984	1,266,083
	その他業務費用	5,604	30,671	28,737
移転費用		5,423	5,908	6,431
B 経常収益		831	925	1,125
C 財源		429	11,824	29,759
D 公費負担額(A-B-C)		1,152,052	1,479,264	1,452,337

※ひばりが丘中学校のコストは移転に伴い、令和3年度のコストには計上していません。



【小学校】

- | | |
|-----------|------------|
| 1 田無小学校 | 10 芝久保小学校 |
| 2 保谷小学校 | 11 栄小学校 |
| 3 保谷第一小学校 | 12 谷戸第二小学校 |
| 4 保谷第二小学校 | 13 東小学校 |
| 5 谷戸小学校 | 14 柳沢小学校 |
| 6 東伏見小学校 | 15 上向台小学校 |
| 7 中原小学校 | 16 本町小学校 |
| 8 向台小学校 | 17 住吉小学校 |
| 9 碧山小学校 | 18 けやき小学校 |

【中学校】

- | |
|------------|
| ① 田無第一中学校 |
| ② 保谷中学校 |
| ③ 田無第二中学校 |
| ④ ひばりが丘中学校 |
| ⑤ 田無第三中学校 |
| ⑥ 青嵐中学校 |
| ⑦ 柳沢中学校 |
| ⑧ 田無第四中学校 |
| ⑨ 明保中学校 |

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	田無小学校【070101】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	田無町4丁目5-21	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	田無第二学童クラブ、田無第三学童クラブ、田無小学校備蓄倉庫、田無小学校開放用管理棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 24室、特別教室 6室、特別支援学級教室 10室 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	15,722.70 m ²	所有形態	市有	筆数	1
用途地域	第1種住居地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070101-1	校舎1	市有	2,203.00 m ²	5,301.00 m ²	1978年	46年	RC	4	0
070101-2	校舎2	市有	623.00 m ²	1,075.52 m ²	2018年	6年	LS	2	0
070101-3	プール更衣室	市有	162.00 m ²	162.00 m ²	1989年	35年	LS	1	0
070101-4	飼育小屋	市有	3.78 m ²	3.78 m ²	2018年	6年	W	1	0
070101-5	渡り廊下	市有	30.97 m ²	30.97 m ²	2018年	6年	LS	1	0
070101-6	倉庫1	市有	2.06 m ²	2.06 m ²	2018年	6年	LS	1	0
070101-7	倉庫2	市有	2.06 m ²	2.06 m ²	2018年	6年	LS	1	0
070101-8	倉庫3	市有	6.42 m ²	6.42 m ²	2018年	6年	LS	1	0
070101-9	倉庫4	市有	6.42 m ²	6.42 m ²	2018年	6年	LS	1	0
070101-10	倉庫5	市有	6.42 m ²	6.42 m ²	2018年	6年	LS	1	0
070101-11	体育倉庫	市有	38.80 m ²	38.80 m ²	2018年	6年	B	1	0
070101-12	体育館	市有	870.40 m ²	934.00 m ²	1970年	54年	RC	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070101-1	校舎1	耐震済	C	A	A	B	B	89	なし	なし	なし	
070101-2	校舎2	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	あり	あり	
070101-3	プール更衣室	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070101-4	飼育小屋	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070101-5	渡り廊下	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070101-6	倉庫1	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070101-7	倉庫2	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070101-8	倉庫3	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070101-9	倉庫4	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070101-10	倉庫5	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070101-11	体育倉庫	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070101-12	体育館	耐震済	B	B	A	B	D	76	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		8	8	14	10	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	5	5	9	6	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	713	714	717	715	
	内、特別支援学級	人	55	66	78	66	
指標②	学級数	学級	21	21	21	21	
	学級数(特別支援学級)	学級	8	10	10	9	

7. 特記事項

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	保谷小学校【070102】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	保谷町1丁目3-35	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	本町学童クラブ、保谷小学校備蓄倉庫、保谷小学校開放用倉庫及びトイレ棟、スキップ保谷教室				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 17室、特別教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	16,493.13 m ²	所有形態	市有	筆数	19
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070102-1	校舎1	市有	621.00 m ²	1,033.00 m ²	1967年	57年	RC	3	0
070102-2	校舎2	市有		256.00 m ²	1968年	56年	RC	3	0
070102-3	校舎3	市有	409.00 m ²	768.00 m ²	1969年	55年	RC	3	0
070102-4	校舎4	市有	1,583.00 m ²	3,703.00 m ²	1978年	46年	RC	3	0
070102-5	プール更衣室	市有	43.00 m ²	43.00 m ²	1973年	51年	B	1	0
070102-6	プール機械室	市有	26.00 m ²	26.00 m ²	1977年	47年	B	1	0
070102-7	陶芸室	市有	39.00 m ²	39.00 m ²	1978年	46年	LS	1	0
070102-8	駐輪場	市有	15.70 m ²	15.70 m ²	1978年	46年	LS	1	0
070102-9	倉庫	市有	32.00 m ²	32.00 m ²	1966年	58年	B	1	0
070102-10	体育館	市有	789.00 m ²	814.00 m ²	1972年	52年	S	2	0
070102-11	飼育小屋	市有	10.36 m ²	10.36 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070102-1	校舎1	耐震済	C	C	B	C	D	49	なし	なし	なし	
070102-2	校舎2	耐震済	D	C	C	C	D	34	なし	なし	なし	
070102-3	校舎3	耐震済	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070102-4	校舎4	耐震済	B	C	C	C	C	43	なし	なし	なし	
070102-5	プール更衣室	未実施	B	C	C	C	D	39	なし	なし	なし	
070102-6	プール機械室	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070102-7	陶芸室	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070102-8	駐輪場	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070102-9	倉庫	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070102-10	体育館	耐震済	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070102-11	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		5	6	9	7	
内 訳	正規職員数	1	1	1	1	
	専任(嘱託)職員数	3	4	4	4	
	補助(臨時)職員数	1	1	4	2	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	487	515	500	501	
指標②	学級数	学級	16	17	17	17	

7. 特記事項

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	保谷第一小学校【070103】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	下保谷1丁目4-4	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	保谷第一学童クラブ、保谷第一小学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 20室、特別教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	11,767.00 m ²	所有形態	市有	筆数	13
用途地域	第1種中高層住居専用地域・準住居地域	建蔽率	50%・60%	容積率	150%・200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070103-1	校舎1	市有	678.00 m ²	1,851.00 m ²	1967年	57年	RC	3	0
070103-2	校舎2	市有		347.00 m ²	1969年	55年	RC	3	0
070103-3	校舎3	市有	1,347.00 m ²	1,719.00 m ²	1978年	46年	RC	3	0
070103-4	校舎4	市有		214.00 m ²	1978年	46年	RC	3	0
070103-5	校舎5	市有		401.00 m ²	1978年	46年	RC	2	0
070103-6	校舎6	市有		399.00 m ²	1979年	45年	RC	2	0
070103-7	給食棟	市有	345.00 m ²	364.00 m ²	1967年	57年	RC	3	0
070103-8	プール更衣室	市有	70.00 m ²	70.00 m ²	1979年	45年	B	1	0
070103-9	陶芸室	市有	23.40 m ²	23.40 m ²	1979年	45年	LS	1	0
070103-10	体育倉庫	市有	33.00 m ²	33.00 m ²	1970年	54年	B	1	0
070103-11	倉庫	市有	32.96 m ²	32.96 m ²	1972年	52年	B	1	0
070103-12	灯油庫	市有	11.00 m ²	11.00 m ²	1979年	45年	B	1	0
070103-13	体育館1	市有	496.00 m ²	480.00 m ²	1966年	58年	S	2	0
070103-14	体育館2	市有	92.00 m ²	8.00 m ²	1975年	49年	S	2	0
070103-15	体育館3	市有		140.00 m ²	1976年	48年	S	2	0
070103-16	飼育小屋	市有	11.80 m ²	11.80 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070103-1	校舎1	耐震済	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070103-2	校舎2	耐震済	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070103-3	校舎3	耐震済	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070103-4	校舎4	耐震済	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070103-5	校舎5	耐震済	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070103-6	校舎6	耐震済	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070103-7	給食棟	耐震済	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070103-8	プール更衣室	未実施	C	B	B	C	C	63	なし	なし	なし	
070103-9	陶芸室	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070103-10	体育倉庫	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070103-11	倉庫	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070103-12	灯油庫	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070103-13	体育館1	耐震済	A	B	B	B	B	77	なし	なし	なし	
070103-14	体育館2	耐震済	A	B	B	B	B	77	なし	なし	なし	
070103-15	体育館3	耐震済	A	B	B	B	B	77	なし	なし	あり	
070103-16	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		6	6	10	7	
内 訳	正規職員数	2	2	2	2	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	1	1	3	2	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	572	589	600	587	
指標②	学級数	学級	19	20	19	19	

7. 特記事項						

1. 基本情報				
施設名称・施設コード	保谷第二小学校【070104】	施設分野	7.小学校・中学校	
所在地	柳沢4丁目2-11	所管部署	教育部学務課	
運営形態	直営	財産区分	行政財産	
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所	
併設施設	保谷柳沢第二学童クラブ、保谷第二小学校備蓄倉庫、保谷第二小学校学校開放用倉庫			
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。		建設時の補助金	あり
			市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 21室、特別教室 7室 駐車場…なし			



2. 土地情報					
敷地面積	12,300.00 m ²	所有形態	市有	筆数	7
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070104-1	校舎1	市有	1,785.00 m ²	1,274.00 m ²	1975年	49年	RC	4	0
070104-2	校舎2	市有		3,878.00 m ²	1975年	49年	RC	4	0
070104-3	プール更衣室	市有	43.00 m ²	43.00 m ²	1973年	51年	B	1	0
070104-4	プール機械室	市有	25.00 m ²	25.00 m ²	1973年	51年	B	1	0
070104-5	陶芸室	市有	30.30 m ²	30.30 m ²	1975年	49年	LS	1	0
070104-6	倉庫1	市有	10.00 m ²	10.00 m ²	1971年	53年	B	1	0
070104-7	体育倉庫	市有	37.00 m ²	37.00 m ²	1976年	48年	B	1	0
070104-8	体育館	市有	757.00 m ²	800.00 m ²	1976年	48年	S	2	0
070104-9	飼育小屋	市有	19.98 m ²	19.98 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070104-1	校舎1	耐震済	C	D	C	C	C	31	なし	なし	なし	
070104-2	校舎2	耐震済	C	D	C	C	C	31	なし	なし	あり	
070104-3	プール更衣室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070104-4	プール機械室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070104-5	陶芸室	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070104-6	倉庫1	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070104-7	体育倉庫	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070104-8	体育館	耐震済	B	B	A	C	D	72	なし	なし	なし	
070104-9	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		5	5	11	7	
内 訳	正規職員数	1	1	1	1	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	1	1	6	3	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	430	396	376	401	
指標②	学級数	学級	12	13	12	12	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	谷戸小学校【070105】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	緑町3丁目1-1	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	谷戸小学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 17室、特別教室 6室 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	13,986.91 m ²	所有形態	市有	筆数	3
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070105-1	校舎1	市有	649.00 m ²	1,524.00 m ²	1970年	54年	RC	3	0
070105-2	校舎2	市有	1,172.00 m ²	1,346.00 m ²	1979年	45年	RC	3	0
070105-3	校舎3	市有		1,295.00 m ²	1979年	45年	RC	2	0
070105-4	校舎4	市有		31.00 m ²	1979年	45年	S	3	0
070105-5	校舎5	市有		84.00 m ²	1979年	45年	S	3	0
070105-6	給食棟	市有		413.00 m ²	1979年	45年	RC	3	0
070105-7	プール更衣室・便所	市有	62.00 m ²	62.00 m ²	1977年	47年	S	1	0
070105-8	機械室	市有	3.00 m ²	3.00 m ²	1979年	45年	S	1	0
070105-9	プール機械室	市有	11.00 m ²	11.00 m ²	1995年	29年	LS	1	0
070105-10	図書室	市有	163.00 m ²	132.00 m ²	2008年	16年	S	1	0
070105-11	倉庫1	市有	39.00 m ²	39.00 m ²	1971年	53年	S	1	0
070105-12	倉庫2	市有	20.00 m ²	20.00 m ²	1995年	29年	LS	1	0
070105-13	体育館	市有	756.00 m ²	909.00 m ²	1973年	51年	RC	2	0

4. 建物性能												
番 号	建物名称	耐震 安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・ 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備	健全度	自動 ドア	エレベ ータ	多機能 等トイレ	
070105-1	校舎1	耐震済	C	D	C	B	D	32	なし	なし	なし	
070105-2	校舎2	耐震済	D	D	C	C	C	29	なし	なし	なし	
070105-3	校舎3	耐震済	D	D	C	C	C	29	なし	なし	なし	
070105-4	校舎4	耐震済	B	C	C	C	C	43	なし	なし	なし	
070105-5	校舎5	耐震済	B	C	C	C	C	43	なし	なし	なし	
070105-6	給食棟	耐震済	B	C	C	C	C	43	なし	なし	なし	
070105-7	プール更衣室・便所	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070105-8	機械室	未実施	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070105-9	プール機械室	新耐震	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070105-10	図書室	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070105-11	倉庫1	未実施	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070105-12	倉庫2	新耐震	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070105-13	体育館	耐震済	B	C	A	B	A	77	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		6	6	8	7	
内 訳	正規職員数	2	2	2	2	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	1	1	2	1	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	312	315	353	327	
指標②	学級数	学級	12	12	13	12	

7. 特記事項

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	東伏見小学校【070106】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	東伏見6丁目1-28	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	東伏見学童クラブ、東伏見第二学童クラブ、東伏見1号分庁舎、東伏見2号分庁舎、東伏見小学校備蓄倉庫、東伏見小学校開放用倉庫				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 19室、特別教室 7室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	15,551.88 m ²	所有形態	市有	筆数	2
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070106-1	校舎1	市有	388.00 m ²	1,097.00 m ²	1971年	53年	RC	3	0
070106-2	校舎2	市有	2,006.00 m ²	1,379.00 m ²	1981年	43年	RC	3	0
070106-3	校舎3	市有		3,707.00 m ²	1981年	43年	RC	3	0
070106-4	プール更衣室	市有	48.80 m ²	48.80 m ²	1974年	50年	B	1	0
070106-5	プール機械室	市有	18.00 m ²	18.00 m ²	1978年	46年	B	1	0
070106-6	駐輪場	市有	15.67 m ²	15.67 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070106-7	飼育小屋	市有	9.00 m ²	9.00 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070106-8	倉庫1	市有	8.47 m ²	8.47 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070106-9	倉庫2	市有	8.47 m ²	8.47 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070106-10	倉庫3	市有	8.47 m ²	8.47 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070106-11	倉庫4	市有	8.47 m ²	8.47 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070106-12	体育倉庫	市有	35.00 m ²	35.00 m ²	1981年	43年	B	2	0
070106-13	体育館	市有	759.00 m ²	798.00 m ²	1970年	54年	S	2	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070106-1	校舎1	耐震済	C	D	D	C	D	17	なし	なし	なし	
070106-2	校舎2	耐震済	C	D	C	C	B	36	なし	なし	なし	
070106-3	校舎3	耐震済	C	D	C	C	B	36	なし	なし	なし	
070106-4	プール更衣室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070106-5	プール機械室	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070106-6	駐輪場	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070106-7	飼育小屋	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070106-8	倉庫1	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070106-9	倉庫2	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070106-10	倉庫3	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070106-11	倉庫4	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070106-12	体育倉庫	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070106-13	体育館	耐震済	B	B	B	B	D	67	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		11	10	15	12	
内 訳	正規職員数	7	6	10	8	
	専任(嘱託)職員数	3	3	3	3	
	補助(臨時)職員数	1	1	2	1	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	387	404	383	391	
指標②	学級数	学級	12	12	12	12	

7. 特記事項

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	中原小学校【070107】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	ひばりが丘2丁目6-25	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	中原小学校備蓄倉庫、中原学童クラブ				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 30室、特別教室 6室、特別支援学級教室 7室 駐車場…利用者用:4台、障害者用:1台、業務用等:0台				

2. 土地情報					
敷地面積	13,632.09 m ²	所有形態	市有	筆数	4
用途地域	第1種中高層住居専用地域・近隣商業地域	建蔽率	60%・80%	容積率	200%・200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070107-1	校舎	市有	4,440.83 m ²	10,676.70 m ²	2021年	3年	RC	4	0
070107-2	ポンプ室	市有	8.00 m ²	8.00 m ²	2021年	3年	S	1	0
070107-3	屋外用トイレ	市有	18.00 m ²	18.00 m ²	2021年	3年	RC	1	0
070107-4	飼育小屋	市有	4.11 m ²	4.11 m ²	2021年	3年	W	1	0
070107-5	駐輪場	市有	9.10 m ²	18.20 m ²	2021年	3年	S	1	0
070107-6	屋外用倉庫	市有	49.95 m ²	49.95 m ²	2021年	3年	RC	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベーター	多機能等トイレ	
070107-1	校舎	新耐震	A	A	A	A	A	100	あり	あり	あり	
070107-2	ポンプ室	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070107-3	屋外用トイレ	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070107-4	飼育小屋	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070107-5	駐輪場	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070107-6	屋外用倉庫	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		8	9	15	11	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	4	5	4	
	補助(臨時)職員数	5	5	10	7	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	825	883	916	875	
	内、特別支援学級	人	46	55	54	52	
指標②	学級数	学級	23	25	27	25	
	学級数(特別支援学級)	学級	7	7	7	7	

7. 特記事項							
建替えのため、平成31年1月から令和2年12月までは仮校舎(ひばりが丘3丁目2-42) 令和3年1月に建替後の新校舎へ移転 校舎と体育館が一体となっています。(体育館相当面積:1,028.00㎡)							

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	向台小学校【070108】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	向台町2丁目1-1	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	向台第三学童クラブ、向台小学校備蓄倉庫、向台小学校開放用管理棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 29室、特別教室 6室 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	13,487.00 m ²	所有形態	市有	筆数	1
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070108-1	校舎1	市有	620.00 m ²	1,575.00 m ²	1970年	54年	RC	3	0
070108-2	校舎2	市有		135.00 m ²	1970年	54年	RC	3	0
070108-3	校舎3	市有	1,680.00 m ²	3,079.00 m ²	1980年	44年	RC	3	0
070108-4	校舎4	借家	619.00 m ²	1,143.00 m ²	2015年	9年	LS	2	0
070108-5	プール更衣室・便所	市有	50.00 m ²	50.00 m ²	1995年	29年	S	1	0
070108-6	プール機械室	市有	56.00 m ²	56.00 m ²	1995年	29年	S	1	0
070108-7	飼育小屋	市有	12.00 m ²	12.00 m ²	2015年	9年	LS	1	0
070108-8	駐輪場1	市有	19.20 m ²	19.20 m ²	2015年	9年	LS	1	0
070108-9	駐輪場2	市有	19.20 m ²	19.20 m ²	2015年	9年	LS	1	0
070108-10	倉庫1	市有	10.53 m ²	10.53 m ²	2015年	9年	LS	1	0
070108-11	倉庫2	市有	10.53 m ²	10.53 m ²	2015年	9年	LS	1	0
070108-12	物置1	市有	5.67 m ²	5.67 m ²	2015年	9年	LS	1	0
070108-13	物置2	市有	3.47 m ²	3.47 m ²	2015年	9年	LS	1	0
070108-14	体育倉庫	市有	25.00 m ²	25.00 m ²	1997年	27年	LS	1	0
070108-15	体育館	市有	874.00 m ²	817.00 m ²	1973年	51年	RC	2	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070108-1	校舎1	耐震済	C	D	C	C	C	31	なし	なし	なし	
070108-2	校舎2	耐震済	C	D	C	C	C	31	なし	なし	なし	
070108-3	校舎3	耐震済	C	D	B	C	C	45	なし	なし	なし	
070108-4	校舎4	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	あり	あり	
070108-5	プール更衣室・便所	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070108-6	プール機械室	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070108-7	飼育小屋	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070108-8	駐輪場1	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070108-9	駐輪場2	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070108-10	倉庫1	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070108-11	倉庫2	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070108-12	物置1	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070108-13	物置2	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070108-14	体育倉庫	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070108-15	体育館	耐震済	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		4	5	8	6	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	4	6	4	
	補助(臨時)職員数	1	1	2	1	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	900	897	878	892	
指標②	学級数	学級	26	26	27	26	

7. 特記事項												

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	碧山小学校【070109】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	中町5丁目11-4	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	碧山小学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 20室、特別教室 6室 駐車場…なし				

2. 土地情報					
敷地面積	13,404.00 m ²	所有形態	市有	筆数	2
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070109-1	校舎1	市有	2,715.00 m ²	1,197.00 m ²	1994年	30年	RC	3	0
070109-2	校舎2	市有		2,625.00 m ²	1994年	30年	RC	4	1
070109-3	校舎3	市有		1,942.00 m ²	1994年	30年	RC	3	0
070109-4	渡廊下	市有		18.00 m ²	1994年	30年	RC	2	0
070109-5	陶芸小屋	市有		15.00 m ²	1994年	30年	S	1	0
070109-6	図書室	市有	173.00 m ²	169.00 m ²	2006年	18年	LS	1	0
070109-7	図書室渡廊下	市有	62.00 m ²	62.00 m ²	2006年	18年	LS	1	0
070109-8	駐輪場	市有	21.80 m ²	21.80 m ²	1994年	30年	LS	1	0
070109-9	倉庫	市有	9.30 m ²	9.30 m ²	2008年	16年	LS	1	0
070109-10	体育倉庫	市有	32.00 m ²	32.00 m ²	1995年	29年	LS	1	0
070109-11	体育館1	市有	601.00 m ²	480.00 m ²	1967年	57年	S	2	0
070109-12	体育館2	市有		8.00 m ²	1975年	49年	S	2	0
070109-13	体育館3	市有		159.00 m ²	1978年	46年	S	2	0
070109-14	体育館4	市有		38.00 m ²	1978年	46年	S	1	0
070109-15	飼育小屋	市有	9.72 m ²	9.72 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070109-1	校舎1	新耐震	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070109-2	校舎2	新耐震	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070109-3	校舎3	新耐震	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070109-4	渡廊下	新耐震	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070109-5	陶芸小屋	新耐震	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070109-6	図書室	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070109-7	図書室渡廊下	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070109-8	駐輪場	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070109-9	倉庫	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070109-10	体育倉庫	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070109-11	体育館1	耐震済	C	B	B	B	B	72	なし	なし	なし	
070109-12	体育館2	耐震済	C	B	B	B	B	72	なし	なし	なし	
070109-13	体育館3	耐震済	C	B	B	B	B	72	なし	なし	あり	
070109-14	体育館4	耐震済	C	B	B	B	B	72	なし	なし	なし	
070109-15	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		6	7	10	8	
内 訳	正規職員数	2	2	2	2	
	専任(嘱託)職員数	3	4	6	4	
	補助(臨時)職員数	1	1	2	1	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	553	560	538	550	
指標②	学級数	学級	17	17	17	17	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	芝久保小学校【070110】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	芝久保町3丁目7-1	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	芝久保第二学童クラブ、芝久保小学校備蓄倉庫、芝久保小学校開放用管理棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 18室、特別教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	15,123.00 m ²	所有形態	市有	筆数	1
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070110-1	校舎1	市有	1,645.00 m ²	2,133.00 m ²	1968年	56年	RC	4	0
070110-2	校舎2	市有		2,934.00 m ²	1969年	55年	RC	4	0
070110-3	給食棟	市有		256.00 m ²	1969年	55年	RC	3	0
070110-4	プール更衣室・便所	市有	62.00 m ²	62.00 m ²	1977年	47年	LS	1	0
070110-5	プール機械室	市有	20.00 m ²	20.00 m ²	1997年	27年	LS	1	0
070110-6	倉庫1	市有	19.00 m ²	19.00 m ²	1969年	55年	B	1	0
070110-7	倉庫2	市有	2.50 m ²	2.50 m ²	1995年	29年	LS	1	0
070110-8	体育倉庫	市有	25.00 m ²	25.00 m ²	1997年	27年	LS	1	0
070110-9	体育館	市有	780.00 m ²	822.00 m ²	1972年	52年	RC	2	0
070110-10	飼育小屋	市有	24.84 m ²	24.84 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070110-1	校舎1	耐震済	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070110-2	校舎2	耐震済	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070110-3	給食棟	耐震済	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070110-4	プール更衣室・便所	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070110-5	プール機械室	新耐震	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070110-6	倉庫1	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070110-7	倉庫2	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070110-8	体育倉庫	新耐震	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070110-9	体育館	耐震済	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070110-10	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		14	5	7	9	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	11	2	3	5	

2							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	425	421	429	425	
指標②	学級数	学級	13	15	16	15	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	栄小学校【070111】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	栄町2丁目10-9	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	栄小学校備蓄倉庫、栄小学校開放用トイレ棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 21室、特別教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	10,180.00 m ²	所有形態	市有	筆数	3
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070111-1	校舎1	市有	1,103.00 m ²	1,996.00 m ²	1970年	54年	RC	4	0
070111-2	校舎2	市有		1,628.00 m ²	1970年	54年	RC	4	0
070111-3	校舎3	市有	195.00 m ²	713.00 m ²	1972年	52年	RC	4	0
070111-4	校舎4	市有	12.00 m ²	12.00 m ²	1990年	34年	S	1	0
070111-5	プール更衣室	市有	78.00 m ²	78.00 m ²	1971年	53年	B	1	0
070111-6	給食室	市有	30.00 m ²	30.00 m ²	1997年	27年	RC	1	0
070111-7	駐輪場	市有	13.40 m ²	13.40 m ²	1970年	54年	LS	1	0
070111-8	体育倉庫	市有	33.00 m ²	33.00 m ²	1970年	54年	B	1	0
070111-9	物置	市有	33.00 m ²	33.00 m ²	1970年	54年	B	1	0
070111-10	倉庫	市有	2.10 m ²	2.10 m ²	1970年	54年	LS	1	0
070111-11	体育館	市有	862.00 m ²	803.00 m ²	1974年	50年	S	2	0
070111-12	飼育小屋	市有	20.20 m ²	20.20 m ²	-	-	S	1	0
070111-13	石灰庫	市有	3.85 m ²	3.85 m ²	-	-	CB	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070111-1	校舎1	耐震済	C	C	B	C	B	57	なし	なし	なし	
070111-2	校舎2	耐震済	C	C	B	C	B	57	なし	なし	なし	
070111-3	校舎3	耐震済	C	C	B	C	B	57	なし	なし	なし	
070111-4	校舎4	新耐震	C	C	B	C	B	57	なし	なし	なし	
070111-5	プール更衣室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070111-6	給食室	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070111-7	駐輪場	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070111-8	体育倉庫	未実施	A	A	B	C	D	72	なし	なし	なし	
070111-9	物置	未実施	A	A	B	C	D	72	なし	なし	なし	
070111-10	倉庫	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070111-11	体育館	耐震済	B	D	D	C	D	20	なし	なし	なし	
070111-12	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070111-13	石灰庫	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		6	6	9	7	
内 訳	正規職員数	2	2	2	2	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	1	1	2	1	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	641	623	587	617	
指標②	学級数	学級	20	20	20	20	

7. 特記事項

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	谷戸第二小学校【070112】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	谷戸町1丁目17-27	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	谷戸第二学童クラブ、谷戸第二小学校備蓄倉庫、谷戸第二小学校開放用管理棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 20室、特別教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	13,587.00 m ²	所有形態	市有	筆数	1
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070112-1	校舎1・給食室	市有	1,594.00 m ²	2,147.00 m ²	1972年	52年	RC	4	0
070112-2	校舎2	市有		126.00 m ²	1976年	48年	RC	1	0
070112-3	校舎3	市有		2,328.00 m ²	1972年	52年	RC	3	0
070112-4	プール更衣室	市有	124.00 m ²	74.00 m ²	1972年	52年	RC	1	0
070112-5	駐輪場	市有	11.90 m ²	11.90 m ²	1972年	52年	LS	1	0
070112-6	倉庫1	市有	35.00 m ²	35.00 m ²	1972年	52年	B	1	0
070112-7	倉庫2	市有	40.00 m ²	40.00 m ²	1982年	42年	B	1	0
070112-8	倉庫4	市有	4.60 m ²	4.60 m ²	1972年	52年	LS	1	0
070112-9	倉庫5	市有	4.00 m ²	4.00 m ²	1996年	28年	LS	1	0
070112-10	体育館	市有	765.00 m ²	786.00 m ²	1972年	52年	RC	2	0
070112-11	プール機械室	市有	13.30 m ²	13.30 m ²	-	-	S	1	0
070112-12	飼育小屋	市有	5.85 m ²	5.85 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070112-1	校舎1・給食室	耐震済	C	D	C	B	D	32	なし	なし	なし	
070112-2	校舎2	耐震済	C	D	C	B	D	32	なし	なし	なし	
070112-3	校舎3	耐震済	C	D	C	B	D	32	なし	なし	なし	
070112-4	プール更衣室	未実施	B	B	B	C	D	62	なし	なし	なし	
070112-5	駐輪場	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070112-6	倉庫1	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070112-7	倉庫2	新耐震	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070112-8	倉庫4	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070112-9	倉庫5	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070112-10	体育館	耐震済	B	B	B	B	D	67	なし	なし	なし	
070112-11	プール機械室	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070112-12	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		4	4	7	5	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	1	1	3	2	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	529	539	511	526	
指標②	学級数	学級	17	17	17	17	

7. 特記事項

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	東小学校【070113】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	東町6丁目2-33	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	東学童クラブ、東小学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 16室、特別教室 6室、特別支援学級教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	10,777.44 m ²	所有形態	市有	筆数	26
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070113-1	校舎1	市有	1,767.00 m ²	3,177.00 m ²	1974年	50年	RC	3	0
070113-2	校舎2	市有		932.00 m ²	1974年	50年	RC	4	0
070113-3	駐輪場	市有	15.50 m ²	15.50 m ²	1974年	50年	LS	1	0
070113-4	倉庫	市有	15.00 m ²	15.00 m ²	1974年	50年	B	1	0
070113-5	物置	市有	44.00 m ²	44.00 m ²	1975年	49年	B	1	0
070113-6	体育倉庫	市有	42.00 m ²	42.00 m ²	1975年	49年	LS	1	0
070113-7	体育館	市有	685.00 m ²	757.00 m ²	1975年	49年	S	2	0
070113-8	飼育小屋	市有	18.00 m ²	18.00 m ²	-	-	S	1	0
070113-9	陶芸室	市有	8.99 m ²	8.99 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070113-1	校舎1	耐震済	C	D	C	C	B	36	なし	なし	なし	
070113-2	校舎2	耐震済	C	D	C	C	B	36	なし	なし	なし	
070113-3	駐輪場	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070113-4	倉庫	未実施	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070113-5	物置	未実施	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070113-6	体育倉庫	未実施	C	C	C	C	D	36	なし	なし	なし	
070113-7	体育館	耐震済	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070113-8	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070113-9	陶芸室	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		16	17	13	15	
内 訳	正規職員数	8	8	2	6	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	5	6	7	6	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	495	521	518	511	
	内、特別支援学級	人	38	44	41	41	
指標②	学級数	学級	15	16	16	16	
	学級数(特別支援学級)	学級	6	6	6	6	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	柳沢小学校【070114】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	南町2丁目12-37	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	柳沢小学校備蓄倉庫、柳沢小学校開放用管理棟、柳沢小学校開放用トイレ棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 17室、特別教室 6室、特別支援学級教室 7室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	13,005.60 m ²	所有形態	市有	筆数	19
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070114-1	校舎1	市有	2,021.00 m ²	2,604.00 m ²	1975年	49年	RC	3	0
070114-2	校舎2	市有		1,565.00 m ²	1975年	49年	RC	3	0
070114-3	校舎3	市有		916.00 m ²	1975年	49年	RC	3	0
070114-4	プール機械室	市有	13.00 m ²	13.00 m ²	1976年	48年	LS	1	0
070114-5	駐輪場	市有	19.50 m ²	19.50 m ²	1975年	49年	LS	1	0
070114-6	倉庫	市有	44.00 m ²	44.00 m ²	1975年	49年	LS	1	0
070114-7	体育館	市有	862.00 m ²	768.00 m ²	1976年	48年	RC	2	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070114-1	校舎1	耐震済	B	C	B	B	B	65	なし	なし	あり	
070114-2	校舎2	耐震済	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070114-3	校舎3	耐震済	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070114-4	プール機械室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070114-5	駐輪場	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070114-6	倉庫	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070114-7	体育館	耐震済	B	A	A	A	A	98	なし	なし	あり	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		10	9	12	10	
内 訳	正規職員数	2	2	2	2	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	5	4	6	5	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	481	505	498	495	
	内、特別支援学級	人	42	45	41	43	
指標②	学級数	学級	13	14	14	14	
	学級数(特別支援学級)	学級	6	7	6	6	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	上向台小学校【070115】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	向台町6丁目7-28	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	上向台学童クラブ、上向台小学校備蓄倉庫、上向台小学校開放用管理棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 27室、特別教室 6室 駐車場…利用者用:3台、障害者用:0台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	14,410.00㎡(借地510.92㎡含む)	所有形態	市有	筆数	13
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070115-1	校舎1	市有	2,014.00 m ²	4,158.00 m ²	1978年	46年	RC	4	0
070115-2	校舎2	市有		1,248.00 m ²	1978年	46年	RC	3	0
070115-3	校舎3	市有	533.46 m ²	818.12 m ²	2009年	15年	S	2	0
070115-4	ポンプ室	市有	13.00 m ²	13.00 m ²	1978年	46年	B	1	0
070115-5	体育館渡り廊下	市有	50.00 m ²	50.00 m ²	1979年	45年	RC	3	0
070115-6	給食棟	市有	65.24 m ²	65.24 m ²	2009年	15年	S	1	0
070115-7	飼育小屋	市有	15.00 m ²	15.00 m ²	2009年	15年	LS	1	0
070115-8	駐輪場	市有	35.47 m ²	35.47 m ²	2009年	15年	LS	1	0
070115-9	渡り廊下	市有	88.80 m ²	88.80 m ²	2009年	15年	S	2	0
070115-10	図工室渡り廊下	市有	35.42 m ²	35.42 m ²	2009年	15年	S	1	0
070115-11	物置	市有	4.87 m ²	4.87 m ²	2009年	15年	LS	1	0
070115-12	倉庫	市有	12.89 m ²	12.89 m ²	2009年	15年	LS	1	0
070115-13	体育館1	市有	887.00 m ²	931.00 m ²	1979年	45年	RC	2	0
070115-14	体育館2	市有		42.00 m ²	1979年	45年	RC	2	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070115-1	校舎1	耐震済	B	B	A	B	C	80	なし	なし	なし	
070115-2	校舎2	耐震済	B	B	A	B	C	80	なし	なし	なし	
070115-3	校舎3	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	あり	あり	
070115-4	ポンプ室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070115-5	体育館渡り廊下	耐震済	B	B	A	B	C	80	なし	なし	なし	
070115-6	給食棟	新耐震	B	A	A	A	A	98	なし	なし	なし	
070115-7	飼育小屋	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070115-8	駐輪場	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070115-9	渡り廊下	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070115-10	図工室渡り廊下	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070115-11	物置	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070115-12	倉庫	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070115-13	体育館1	耐震済	A	A	A	B	B	94	なし	なし	なし	
070115-14	体育館2	耐震済	B	B	A	B	C	80	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		5	6	9	7	
内 訳	正規職員数	1	1	1	1	
	専任(嘱託)職員数	3	4	6	4	
	補助(臨時)職員数	1	1	2	1	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	児童数	人	752	741	737	743	
指標②	学級数	学級	23	23	23	23	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	本町小学校【070116】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	保谷町1丁目14-23	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	本町第二学童クラブ、本町小学校備蓄倉庫、本町小学校開放用管理棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 17室、特別教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	9,691.11 m ²	所有形態	市有	筆数	11
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070116-1	校舎	市有	2,639.00 m ²	4,733.00 m ²	1979年	45年	RC	4	0
070116-2	ポンプ室	市有	9.00 m ²	9.00 m ²	1979年	45年	B	1	0
070116-3	陶芸室	市有	25.00 m ²	25.00 m ²	1979年	45年	LS	1	0
070116-4	駐輪場	市有	8.80 m ²	8.80 m ²	1979年	45年	LS	1	0
070116-5	物置	市有	32.00 m ²	32.00 m ²	1979年	45年	B	1	0
070116-6	体育器具庫	市有	32.00 m ²	32.00 m ²	1979年	45年	B	1	0
070116-7	体育館	市有	697.00 m ²	804.00 m ²	1979年	45年	S	2	0
070116-8	飼育小屋	市有	20.25 m ²	20.25 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070116-1	校舎	耐震済	C	D	C	C	B	36	なし	なし	なし	
070116-2	ポンプ室	未実施	C	C	B	B	B	62	なし	なし	なし	
070116-3	陶芸室	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070116-4	駐輪場	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070116-5	物置	未実施	C	C	B	B	B	62	なし	なし	なし	
070116-6	体育器具庫	未実施	C	C	B	B	B	62	なし	なし	なし	
070116-7	体育館	耐震済	B	D	B	C	C	47	なし	なし	なし	
070116-8	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		4	4	7	5	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	3	3	
	補助(臨時)職員数	1	1	4	2	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	365	358	382	368	
指標②	学級数	学級	13	13	14	13	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	住吉小学校【070117】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	住吉町5丁目2-1	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	住吉学童クラブ、住吉小学校備蓄倉庫、住吉小学校開放用トイレ棟				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 17室、特別教室 6室 駐車場…なし				



2. 土地情報					
敷地面積	11,374.00 m ²	所有形態	市有	筆数	2
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070117-1	校舎1	市有	2,444.00 m ²	2,348.00 m ²	1978年	46年	RC	4	0
070117-2	校舎2	市有		2,208.00 m ²	1978年	46年	RC	4	0
070117-3	校舎3	市有	341.00 m ²	930.00 m ²	1980年	44年	RC	3	0
070117-4	ポンプ室	市有	5.00 m ²	5.00 m ²	1978年	46年	B	1	0
070117-5	機械室	市有	4.60 m ²	4.60 m ²	1978年	46年	B	1	0
070117-6	給食棟	市有	227.00 m ²	200.00 m ²	1984年	40年	S	1	0
070117-7	倉庫	市有	29.00 m ²	29.00 m ²	1978年	46年	B	1	0
070117-8	体育倉庫	市有	33.00 m ²	33.00 m ²	1978年	46年	B	1	0
070117-9	体育館	市有	869.00 m ²	840.00 m ²	1979年	45年	RC	2	0
070117-10	飼育小屋	市有	9.70 m ²	9.70 m ²	-	-	S	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070117-1	校舎1	耐震済	C	A	A	B	B	89	なし	なし	なし	
070117-2	校舎2	耐震済	C	A	A	B	B	89	なし	なし	なし	
070117-3	校舎3	耐震済	C	A	A	B	B	89	なし	なし	なし	
070117-4	ポンプ室	未実施	A	A	B	B	B	84	なし	なし	なし	
070117-5	機械室	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070117-6	給食棟	新耐震	B	A	B	B	B	82	なし	なし	なし	
070117-7	倉庫	未実施	A	A	B	B	B	84	なし	なし	なし	
070117-8	体育倉庫	未実施	A	A	B	B	B	84	なし	なし	なし	
070117-9	体育館	耐震済	A	A	A	A	A	100	なし	なし	あり	
070117-10	飼育小屋	未実施	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		4	4	6	5	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	3	3	
	補助(臨時)職員数	1	1	3	2	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	398	390	412	400	
指標②	学級数	学級	13	13	14	13	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	けやき小学校【070118】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	芝久保町5丁目7-1	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	けやき学童クラブ、けやき小学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第29条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還なし
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 26室、特別教室 9室、講堂(ステージ) 駐車場…利用者用:8台、障害者用:2台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	17,943.00 m ²	所有形態	市有	筆数	10
用途地域	第1種中高層住居専用地域・準住居地域	建蔽率	60%・60%	容積率	200%・200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070118-1	校舎1	市有	2,458.00 m ²	4,145.00 m ²	2003年	21年	RC	4	0
070118-2	体育館	市有		1,112.00 m ²	2003年	21年	RC	2	0
070118-3	校舎2	市有	3,216.00 m ²	8,350.00 m ²	2003年	21年	RC	3	0
070118-4	飼育小屋	市有	13.50 m ²	13.50 m ²	2003年	21年	LS	1	0
070118-5	陶芸小屋	市有	30.18 m ²	30.18 m ²	2003年	21年	RC	1	0
070118-6	便所	市有	32.00 m ²	32.00 m ²	2003年	21年	RC	1	0
070118-7	ゴミ置場1	市有	43.25 m ²	43.25 m ²	2003年	21年	RC	1	0
070118-8	ゴミ置場2	市有	11.00 m ²	11.00 m ²	2003年	21年	RC	1	0
070118-9	倉庫	市有	66.00 m ²	66.00 m ²	2003年	21年	RC	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070118-1	校舎1	新耐震	B	B	A	A	A	91	あり	なし	あり	
070118-2	体育館	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070118-3	校舎2	新耐震	B	C	A	A	A	81	あり	あり	あり	
070118-4	飼育小屋	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070118-5	陶芸小屋	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070118-6	便所	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070118-7	ゴミ置場	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070118-8	ゴミ置場	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070118-9	倉庫	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		6	6	9	7	
内 訳	正規職員数	2	2	2	2	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	1	1	2	1	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	児童数	人	662	681	671	671	
指標②	学級数	学級	21	22	22	22	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	田無第一中学校【070201】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	南町6丁目9-37	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	田無第一中学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 18室、特別教室 13室、特別支援学級教室 5室、テニスコート 2面 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	13,170.38㎡(借地1,482.60㎡含む)	所有形態	市有	筆数	2
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070201-1	校舎1	市有	2,470.00 ㎡	2,294.00 ㎡	1973 年	51 年	RC	4	0
070201-2	校舎2	市有		2,107.00 ㎡	1973 年	51 年	RC	2	0
070201-3	校舎3	市有		1,615.00 ㎡	1973 年	51 年	RC	4	0
070201-4	渡り廊下1	市有		14.00 ㎡	1974 年	50 年	RC	1	0
070201-5	渡り廊下2	市有		29.00 ㎡	1974 年	50 年	S	2	0
070201-6	プール附属室	市有	62.00 ㎡	62.00 ㎡	1973 年	51 年	B	1	0
070201-7	便所	市有	6.00 ㎡	6.00 ㎡	1987 年	37 年	LS	1	0
070201-8	給食用エレベータ棟	市有	12.00 ㎡	46.00 ㎡	2012 年	12 年	RC	4	0
070201-9	倉庫1	市有	21.00 ㎡	21.00 ㎡	2012 年	12 年	LS	1	0
070201-10	倉庫2	市有	4.00 ㎡	4.00 ㎡	2012 年	12 年	LS	1	0
070201-11	倉庫3	市有	3.60 ㎡	3.60 ㎡	1995 年	29 年	LS	1	0
070201-12	プール薬品庫	市有	897.00 ㎡	4.00 ㎡	1994 年	30 年	B	1	0
070201-13	体育館1	市有		1,044.00 ㎡	1974 年	50 年	RC	3	0
070201-14	体育館2	市有		126.00 ㎡	1974 年	50 年	S	2	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070201-1	校舎1	耐震済	C	D	D	C	D	17	なし	なし	なし	
070201-2	校舎2	耐震済	C	D	D	C	D	17	なし	なし	なし	
070201-3	校舎3	耐震済	C	D	D	C	D	17	なし	なし	なし	
070201-4	渡り廊下1	耐震済	C	D	D	C	D	17	なし	なし	なし	
070201-5	渡り廊下2	耐震済	A	B	A	C	C	78	なし	なし	なし	
070201-6	プール附属室	未実施	C	B	D	C	D	35	なし	なし	なし	
070201-7	便所	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070201-8	給食用エレベータ棟	新耐震	C	D	D	C	D	17	なし	あり	なし	
070201-9	倉庫1	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070201-10	倉庫2	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070201-11	倉庫3	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070201-12	プール薬品庫	新耐震	A	B	A	C	C	78	なし	なし	なし	
070201-13	体育館1	耐震済	A	B	A	C	C	78	なし	なし	なし	
070201-14	体育館2	耐震済	A	B	A	C	C	78	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		8	7	13	9	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	5	4	8	6	

6. 利用状況							
指標名		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	生徒数	人	632	601	618	617	
	内、特別支援学級	人	36	37	44	39	
指標②	学級数	学級	17	16	16	16	
	学級数(特別支援学級)	学級	6	5	6	6	

7. 特記事項	

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	保谷中学校【070202】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	保谷町1丁目17-4	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	保谷中学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 16室、特別教室 13室、特別支援学級教室 7室、テニスコート 2面、夜間照明あり 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	12,833.46 m ²	所有形態	市有	筆数	7
用途地域	第1種中高層住居専用地域・準住居地域	建蔽率	50%・60%	容積率	150%・200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070202-1	校舎1	市有	1,057.00 m ²	3,128.00 m ²	1968年	56年	RC	4	0
070202-2	校舎2	市有		324.00 m ²	1968年	56年	RC	3	0
070202-3	校舎3	市有		666.00 m ²	1970年	54年	RC	4	0
070202-4	校舎4	市有	212.00 m ²	480.00 m ²	1985年	39年	RC	3	0
070202-5	駐輪場	市有	14.10 m ²	14.10 m ²	2008年	16年	LS	1	0
070202-6	給食用エレベータ棟	市有	10.00 m ²	43.00 m ²	2012年	12年	RC	4	0
070202-7	倉庫	市有	27.00 m ²	27.00 m ²	1985年	39年	B	1	0
070202-8	体育倉庫	市有	46.00 m ²	46.00 m ²	2012年	12年	LS	1	0
070202-9	体育館	市有	1,774.42 m ²	2,679.04 m ²	2008年	16年	RC	4	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070202-1	校舎1	耐震済	C	D	C	C	D	28	なし	なし	なし	
070202-2	校舎2	耐震済	C	D	C	C	D	28	なし	なし	なし	
070202-3	校舎3	耐震済	C	D	C	C	D	28	なし	なし	なし	
070202-4	校舎4	新耐震	C	B	B	B	B	72	なし	なし	なし	
070202-5	駐輪場	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070202-6	給食用エレベータ棟	新耐震	C	D	C	C	D	28	なし	あり	なし	
070202-7	倉庫	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070202-8	体育倉庫	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070202-9	体育館	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	あり	あり	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		9	9	12	10	
内 訳	正規職員数	1	1	1	1	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	5	5	7	6	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	生徒数	人	545	538	535	539	
	内、特別支援学級	人	50	45	53	49	
指標②	学級数	学級	15	15	15	15	
	学級数(特別支援学級)	学級	7	7	8	7	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	田無第二中学校【070203】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	北原町2丁目9-1	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	田無第二中学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 18室、特別教室 12室、テニスコート 1面 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	18,013.14 ㎡	所有形態	市有	筆数	15
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070203-1	校舎	市有	2,830.00 ㎡	5,579.00 ㎡	1975 年	49 年	RC	4	0
070203-2	機械室	市有	7.00 ㎡	7.00 ㎡	1975 年	49 年	RC	1	0
070203-3	陶芸小屋	市有	27.00 ㎡	27.00 ㎡	1975 年	49 年	S	1	0
070203-4	便所	市有	14.00 ㎡	14.00 ㎡	1978 年	46 年	LS	1	0
070203-5	プール附属棟	市有	168.00 ㎡	168.00 ㎡	1990 年	34 年	RC	1	0
070203-6	給食用エレベータ棟	市有	9.00 ㎡	34.00 ㎡	2012 年	12 年	RC	4	0
070203-7	倉庫1	市有	3.00 ㎡	3.00 ㎡	1966 年	58 年	RC	1	0
070203-8	倉庫2	市有	19.00 ㎡	19.00 ㎡	1970 年	54 年	LS	1	0
070203-9	倉庫3	市有	50.00 ㎡	50.00 ㎡	1975 年	49 年	LS	1	0
070203-10	倉庫4	市有	16.00 ㎡	16.00 ㎡	2012 年	12 年	LS	1	0
070203-11	倉庫5	市有	9.00 ㎡	9.00 ㎡	2012 年	12 年	LS	1	0
070203-12	倉庫6	市有	6.00 ㎡	6.00 ㎡	2012 年	12 年	LS	1	0
070203-13	体育館	市有	928.00 ㎡	905.00 ㎡	1966 年	58 年	RC	2	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070203-1	校舎	耐震済	B	B	D	C	D	38	なし	なし	あり	
070203-2	機械室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-3	陶芸小屋	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-4	便所	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-5	プール附属棟	新耐震	C	C	B	B	B	62	なし	なし	なし	
070203-6	給食用エレベータ棟	新耐震	B	B	D	C	D	38	なし	あり	なし	
070203-7	倉庫1	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-8	倉庫2	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-9	倉庫3	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-10	倉庫4	新耐震	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-11	倉庫5	新耐震	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-12	倉庫6	新耐震	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070203-13	体育館	耐震済	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		7	8	11	9	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	4	5	7	5	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	生徒数	人	464	402	389	418	
指標②	学級数	学級	13	12	11	12	

7. 特記事項												

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	ひばりが丘中学校【070204】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	ひばりが丘3丁目2-42	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	ひばりが丘中学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 24室、特別教室 11室、特別支援学級教室 4室、テニスコート 2面 駐車場…利用者用:3台、障害者用:0台、業務用等:0台				

2. 土地情報					
敷地面積	14,265.08 m ²	所有形態	市有	筆数	1
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60% (40%)	容積率	200% (150%)

※地区計画で定められた建蔽率・容積率をカッコ内に表示

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070204-1	校舎	市有	4,444.62 m ²	10,004.86 m ²	2018年	6年	RC	3	0
070204-2	ポンプ室	市有	6.00 m ²	6.00 m ²	2018年	6年	S	1	0
070204-3	駐輪場	市有	27.16 m ²	27.16 m ²	2018年	6年	S	1	0
070204-4	屋外倉庫棟	市有	110.04 m ²	110.04 m ²	2019年	5年	RC	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070204-1	校舎	新耐震	A	B	A	A	A	93	なし	あり	あり	
070204-2	ポンプ室	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070204-3	駐輪場	新耐震	—	—	—	—	—	—	なし	なし	なし	
070204-4	屋外倉庫棟	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		7	5	8	7	
内 訳	正規職員数	1	1	1	1	
	専任(嘱託)職員数	2	2	4	3	
	補助(臨時)職員数	4	2	3	3	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	生徒数	人	440	496	547	494	
	内、特別支援学級	人		20	40	20	
指標②	学級数	学級	12	13	14	13	
	学級数(特別支援学級)	学級		4	6	3	

7. 特記事項
令和3年9月に建替後の校舎へ移転 校舎と体育館が一体となっています。(体育館相当面積:1,050.00㎡)

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	田無第三中学校【070205】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	西原町3丁目4-1	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	田無第三中学校備蓄倉庫、田無第三中学校開放用トイレ棟				
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 20室、特別教室 13室、夜間照明あり 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	15,779.00 m ²	所有形態	市有	筆数	18
用途地域	第1種中高層住居専用地域・準住居地域	建蔽率	60%・60%	容積率	200%・200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070205-1	校舎1	市有	1,323.00 m ²	1,906.00 m ²	1961年	63年	RC	3	0
070205-2	校舎2	市有		1,635.00 m ²	1962年	62年	RC	3	0
070205-3	校舎玄関部分	市有		16.00 m ²	1971年	53年	RC	1	0
070205-4	校舎3	市有	303.00 m ²	809.00 m ²	1971年	53年	RC	3	0
070205-5	校舎4	市有	116.00 m ²	227.00 m ²	1984年	40年	RC	2	0
070205-6	ポンプ室	市有	7.00 m ²	7.00 m ²	1961年	63年	B	1	0
070205-7	プール附属室	市有	11.00 m ²	11.00 m ²	1971年	53年	W	1	0
070205-8	プール更衣室	市有	50.00 m ²	50.00 m ²	1971年	53年	S	1	0
070205-9	プール機械室	市有	5.00 m ²	5.00 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070205-10	給食用エレベータ棟	市有	11.00 m ²	31.00 m ²	2011年	13年	RC	3	0
070205-11	便所	市有	8.00 m ²	8.00 m ²	2011年	13年	LS	1	0
070205-12	倉庫1	市有	25.00 m ²	25.00 m ²	1994年	30年	S	1	0
070205-13	倉庫2	市有	34.00 m ²	34.00 m ²	2011年	13年	S	1	0
070205-14	倉庫3	市有	82.00 m ²	82.00 m ²	1971年	53年	B	1	0
070205-15	体育館	市有	940.00 m ²	912.00 m ²	1968年	56年	RC	2	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070205-1	校舎1	耐震済	C	C	B	C	D	49	なし	なし	なし	
070205-2	校舎2	耐震済	C	C	B	C	D	49	なし	なし	なし	
070205-3	校舎玄関部分	耐震済	C	C	B	C	D	49	なし	なし	なし	
070205-4	校舎3	耐震済	B	B	A	A	D	80	なし	なし	なし	
070205-5	校舎4	新耐震	C	B	B	B	B	72	なし	なし	なし	
070205-6	ポンプ室	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070205-7	プール附属室	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070205-8	プール更衣室	未実施	B	B	C	C	D	49	なし	なし	なし	
070205-9	プール機械室	新耐震	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070205-10	給食用エレベータ棟	新耐震	C	C	B	C	D	49	なし	あり	なし	
070205-11	便所	新耐震	C	C	B	C	D	49	なし	なし	あり	
070205-12	倉庫1	新耐震	C	C	B	C	D	49	なし	なし	なし	
070205-13	倉庫2	新耐震	C	C	B	C	D	49	なし	なし	なし	
070205-14	倉庫3	未実施	C	B	C	C	D	46	なし	なし	なし	
070205-15	体育館	耐震済	C	C	B	C	D	49	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		8	9	13	10	
内 訳	正規職員数	1	1	1	1	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	4	5	7	5	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
指標①	生徒数	人	374	390	382	382	
指標②	学級数	学級	12	12	12	12	

7. 特記事項												

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	青嵐中学校【070206】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	北町2丁目13-17	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	青嵐中学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 18室、特別教室 12室、特別支援学級教室 4室、テニスコート 2面 駐車場…利用者用:2台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	18,365.65 ㎡	所有形態	市有	筆数	1
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070206-1	校舎	市有	2,895.30 ㎡	10,297.35 ㎡	2007年	17年	RC	5	0
070206-2	ポンプ室	市有	9.00 ㎡	8.00 ㎡	2007年	17年	LS	1	0
070206-3	便所	市有	20.40 ㎡	20.40 ㎡	2007年	17年	RC	1	0
070206-4	ごみ置場	市有	11.44 ㎡	11.44 ㎡	2007年	17年	RC	1	0
070206-5	駐輪場	市有	33.00 ㎡	33.00 ㎡	2007年	17年	RC	1	0
070206-6	体育倉庫	市有	54.00 ㎡	54.00 ㎡	2007年	17年	RC	1	0
070206-7	体育館	市有	1,464.79 ㎡	2,866.61 ㎡	2007年	17年	RC	2	2

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070206-1	校舎	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	あり	あり	
070206-2	ポンプ室	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070206-3	便所	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070206-4	ごみ置場	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070206-5	駐輪場	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070206-6	体育倉庫	新耐震	B	B	A	A	A	91	なし	なし	なし	
070206-7	体育館	新耐震	B	C	A	A	A	81	なし	あり	あり	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		12	11	13	12	
内 訳	正規職員数	1	1	1	1	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	8	7	7	7	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	生徒数	人	503	513	536	517	
	内、特別支援学級	人	31	25	28	28	
指標②	学級数	学級	13	14	15	14	
	学級数(特別支援学級)	学級	4	4	4	4	

7. 特記事項						

1. 基本情報				
施設名称・施設コード	柳沢中学校【070207】	施設分野	7.小学校・中学校	
所在地	柳沢3丁目8-22	所管部署	教育部学務課	
運営形態	直営	財産区分	行政財産	
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所 土砂災害警戒区域専用避難所	
併設施設	柳沢中学校備蓄倉庫			
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。		建設時の補助金	あり
			市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 15室、特別教室 12室、テニスコート 2面 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台			



2. 土地情報					
敷地面積	13,831.30 m ²	所有形態	市有	筆数	10
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	60%	容積率	200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070207-1	校舎1	市有	1,231.00 m ²	1,314.00 m ²	1972年	52年	RC	4	0
070207-2	校舎2	市有		1,076.00 m ²	1972年	52年	RC	4	0
070207-3	校舎3	市有		1,427.00 m ²	1972年	52年	RC	3	0
070207-4	プール更衣室1	市有		37.00 m ²	1972年	52年	S	3	0
070207-5	プール更衣室2	市有		25.00 m ²	1972年	52年	S	3	0
070207-6	校舎4	市有	463.00 m ²	1,187.00 m ²	1986年	38年	RC	3	0
070207-7	渡り廊下	市有		56.00 m ²	1986年	38年	S	2	0
070207-8	給食用エレベータ棟	市有	11.00 m ²	32.00 m ²	2012年	12年	RC	3	0
070207-9	便所	市有	9.00 m ²	9.00 m ²	2012年	12年	LS	1	0
070207-10	体育倉庫	市有	51.00 m ²	51.00 m ²	2012年	12年	LS	1	0
070207-11	体育館	市有	1,187.00 m ²	1,189.00 m ²	1975年	49年	S	2	0

4. 建物性能												
番 号	建物名称	耐震 安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・ 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備	健全 度	自動 ドア	エレベ ータ	多機能 等トイレ	
070207-1	校舎1	耐震済	D	D	C	B	D	30	なし	なし	なし	
070207-2	校舎2	耐震済	D	D	C	B	D	30	なし	なし	なし	
070207-3	校舎3	耐震済	D	D	C	B	D	30	なし	なし	なし	
070207-4	プール更衣室1	耐震済	D	D	C	B	D	30	なし	なし	なし	
070207-5	プール更衣室2	耐震済	D	D	C	B	D	30	なし	なし	なし	
070207-6	校舎4	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070207-7	渡り廊下	新耐震	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070207-8	給食用エレベータ棟	新耐震	D	D	C	B	D	30	なし	あり	なし	
070207-9	便所	新耐震	D	D	C	B	D	30	なし	なし	あり	
070207-10	体育倉庫	新耐震	A	A	A	A	A	100	なし	なし	なし	
070207-11	体育館	耐震済	B	B	A	B	C	80	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		8	8	10	9	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	4	3	
	補助(臨時)職員数	5	5	6	5	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	生徒数	人	239	249	268	252	
指標②	学級数	学級	7	8	9	8	

7. 特記事項

1. 基本情報						
施設名称・施設コード	田無第四中学校【070208】	施設分野	7.小学校・中学校			
所在地	向台町2丁目14-9	所管部署	教育部学務課			
運営形態	直営	財産区分	行政財産			
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所			
併設施設	田無第四中学校備蓄倉庫					
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。				建設時の補助金	あり
					市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 20室、特別教室 12室、テニスコート 2面 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台					



2. 土地情報					
敷地面積	13,527.50 m ²	所有形態	市有	筆数	12
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%	容積率	150%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070208-1	校舎	市有	1,978.00 m ²	5,535.00 m ²	1977年	47年	RC	4	0
070208-2	給食用エレベータ棟	市有	13.00 m ²	40.00 m ²	2011年	13年	RC	4	0
070208-3	倉庫	市有	39.00 m ²	39.00 m ²	1981年	43年	B	1	0
070208-4	体育館	市有	834.00 m ²	1,363.00 m ²	1978年	46年	RC	3	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070208-1	校舎	耐震済	C	D	D	C	D	17	なし	なし	あり	
070208-2	給食用エレベータ棟	新耐震	C	D	D	C	D	17	なし	あり	なし	
070208-3	倉庫	未実施	B	B	B	B	B	75	なし	なし	なし	
070208-4	体育館	耐震済	B	D	D	C	D	20	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備考
職員数(年度当初)		10	10	14	11	
内 訳	正規職員数	0	0	0	0	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	7	7	9	8	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	生徒数	人	582	599	599	593	
指標②	学級数	学級	16	17	17	17	

7. 特記事項						

1. 基本情報					
施設名称・施設コード	明保中学校【070209】	施設分野	7.小学校・中学校		
所在地	東町1丁目1-24	所管部署	教育部学務課		
運営形態	直営	財産区分	行政財産		
設置根拠	学校教育法、西東京市立学校設置条例	避難所	避難所		
併設施設	明保中学校備蓄倉庫				
設置目的	学校教育法第45条に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを実施する施設です。			建設時の補助金	あり
				市債の状況	償還中
施設概要	普通教室(少人数教室等含む) 16室、特別教室 11室、テニスコート 1面 駐車場…利用者用:0台、障害者用:1台、業務用等:0台				



2. 土地情報					
敷地面積	13,459.01 m ²	所有形態	市有	筆数	1
用途地域	第1種中高層住居専用地域	建蔽率	50%・60%	容積率	150%・200%

3. 建物情報									
番号	建物名称	所有形態	建築面積	延床面積	建築年	経過年数	構造形式	建物階数	
								地上	地下
070209-1	校舎1	市有	3,064.00 m ²	4,185.00 m ²	1983年	41年	RC	3	0
070209-2	校舎2	市有		476.00 m ²	1983年	41年	RC	3	0
070209-3	校舎3	市有		1,233.00 m ²	1983年	41年	RC	3	0
070209-4	武道場	市有		1,842.00 m ²	1983年	41年	RC	3	0
070209-5	給食用エレベータ棟	市有	15.00 m ²	47.00 m ²	2011年	13年	RC	3	0
070209-6	体育倉庫	市有	33.00 m ²	33.00 m ²	1983年	41年	B	1	0

4. 建物性能												
番号	建物名称	耐震安全性	劣化状況評価						バリアフリー対応			特記事項
			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度	自動ドア	エレベータ	多機能等トイレ	
070209-1	校舎1	新耐震	D	D	C	C	C	29	なし	なし	あり	
070209-2	校舎2	新耐震	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070209-3	校舎3	新耐震	D	D	C	C	C	29	なし	なし	なし	
070209-4	武道場	新耐震	B	C	B	B	B	65	なし	なし	なし	
070209-5	給食用エレベータ棟	新耐震	D	D	C	C	C	29	なし	あり	なし	
070209-6	体育倉庫	新耐震	C	C	B	B	B	62	なし	なし	なし	

5. 職員情報						
区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
職員数(年度当初)		9	9	13	10	
内 訳	正規職員数	1	1	0	1	
	専任(嘱託)職員数	3	3	5	4	
	補助(臨時)職員数	5	5	8	6	

6. 利用状況							
指標名		単 位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	3か年平均	備 考
指標①	生徒数	人	389	405	433	409	
指標②	学級数	学級	12	12	13	12	

7. 特記事項						