

別記様式（第5関係）

会 議 録

会議の名称	青嵐中学校建替協議会（第15回）
開催日時	平成15年 11月13日（木） 午後3時00分から5時00分まで
開催場所	青嵐中学校 視聴覚室
出席者	（委員）谷澤会長、柴田副会長、西原委員、稲津委員、鈴木委員、岡田委員、杉本委員、宮本委員、蓮見委員、（欠席豊島委員、宮寺委員、安藤委員） （設計業者）教育施設研究所3人 （事務局）田口学校教育部長、神田主幹、砂押係長
議 題	・ 答申に向けての基本設計について
会議資料	・ 基本設計図（案） ・ 職員室2階計画図
会議内容	発言者の発言内容ごとの要点記録
発言者名	発言内容
谷澤会長	開会宣言、本日の議題の説明 事務局より説明をお願いしたい。
神田主幹	資料説明
谷澤会長	前回、新しいけやき小学校の見学を行ったが、シックハウスについて、現在でも扇風機を使った換気を行っているのか。
神田主幹	行っている。今回17ポイントにて、環境測定を行い、全ポイント指針値を下回っており、先日の11月8日に、けやき小学校保護者に対して、説明会を実施し、安全であるということを報告した。
谷澤会長	原因は何だったのか。
神田主幹	1階ランチルームのトルエンについては、指針値の1.91倍、1階育成室のトルエンについては、指針値の1.25倍あったが、ランチルームの原因については、隣に給食室があり、ここに使用した床材の中にトルエンが含まれていたため、ランチルームにトルエンが流れ込み、濃度が上がったことが判明した。 1階育成室の原因については、備え付けの家具からトルエンが出ていたことが判明したが、普通教室にも備え付けの家具が設置してあるのだが、普通教室の

	<p>場合、オープンになっており、育成室はオープンになっておらず、体積の関係で普通教室では濃度が上がらず、育成室では濃度が上がったことが判明した。</p>
谷澤会長	<p>新しいけやき小学校の感想としては、雰囲気良く、特に1階多目的ホールはよかった。 新青梅街道の騒音は問題ないのか。</p>
神田主幹	<p>各教室の窓は、防音サッシを使用しており、学校生活時には、窓を閉め切ってエアコンを使用する予定である。</p>
谷澤会長	<p>本日の資料の配置図、平面図については、基本設計の答申に添付するのか。</p>
砂押係長	<p>事務局の案として、本日協議会に資料として提示したもので、協議会にて、ある程度固まった時点で、答申の文言を添えた形で、添付資料として盛り込みたい。</p>
谷澤会長	<p>前回の資料と変更はあるのか。</p>
神田主幹	<p>1階平面図の北側に屋外倉庫・便所があるが、ここを2つに切り離した。また、北側住民に対しての日照に配慮し、各教室の北・南の幅を約20cm詰めている。</p>
谷澤会長	<p>現在の青嵐中学校の教室と比較するとどうなのか。</p>
神田主幹	<p>現在の教室より、若干広くなる。</p>
谷澤会長	<p>従来どおり、南門が正門ということか。</p>
神田主幹	<p>そうである。</p>
谷澤会長	<p>質問はあるか。</p>
鈴木委員	<p>現在、PTA等の役員会が、図書室で行われているが、この平面図を見るとオープンになっており、話し合いが出来る状態ではないため、3階共通講義室1.2があるが、この部屋の壁を可動式にして、多人数の方が参加できるようにしていただきたい。</p>
神田主幹	<p>そのようにしたい。</p>
谷澤会長	<p>共通講義室とは何に使用するのか。</p>
神田主幹	<p>鶴川中学校にもあったが、校長先生の要望もあり、共通講義室を設けた。</p>
稲津委員	<p>現在、選択授業が増加しており、少人数で授業をする機会が増えており、普通教室とは別に、少人数授業で使用できる教室があった方がよい。可動式で仕切ると便利はよいのだが、防音等問題が出てくるので、出来れば可動式ではなく、仕切っていただきたい。</p>

西原委員	P T A会合等に使用できる、適度なスペースがほしい。また、武道場、多目的室の今後の利用方法について、市民の方に説明する際、統一的な見解が必要ではないか。
神田主幹	武道場については、アリーナのサブと考えている。例えば、卓球については、武道場にて活動していただき、柔道、剣道と連携をとりながら、活動していただきたい。 多目的室については、スライドドアを設置し、小部屋を設けたい。
西原委員	多目的室について、ガス、水道は配置するのか。
神田主幹	現在の案としては、教室として考えており、ガス、水道は配置はしていない。
岡田委員	青嵐中学校は、避難場所になっており、約8千世帯が避難するので、水道、ガスの配管等準備しておいた方がよいのではないか。
神田主幹	青嵐中学校は一時避難場所であり、防災課は、3日間生活できる部屋として考えている。多目的室1の床については、将来を見据え、改修しやすい床材になっている。
谷澤会長	先日、議会だよりに、この協議会では学校給食について、協議していないのではないかとようなことが掲載されていたが、市議会での教育長の答弁内容等の動きを、協議会にも情報を流していただきたい。
西原委員	協議会の中で、会議録にもあるように、給食については協議している。会議録の出来上がりが少し遅いので、誤差が生じたのではないか。会議録について、早めに作成をお願いしたい。
鈴木委員	3階共通講義室1・2の壁について、可動式ドアにすると、音が抜けるのか。
神田主幹	可動式ドアは、厚さ5 c mから始まるが、音を逃さないためには厚さが変わってくる。
稲津委員	将来的にみると、多目的な可動式ドアにするより、しっかりとした壁の方がよいのではないか。目的に合った使用については、その都度、学校内で考えていけるであろう。
柴田副会長	4階音楽室の北東にあるものは何か。
神田主幹	楽器庫である。
西原委員	1階に職員室を配置することは、安全性の他に根拠はあるのか。
神田主幹	池田小学校の事件があり、教育委員会としては、誰が校内に入って来たか解

	かるように、職員室を1階とする。
谷澤会長	稲津委員、教員からは、要望は出ていないのか。
稲津委員	職員室が2階の方が、使い勝手がよい等要望が出ている。一長一短あるが、事務室との関係等を考えると、職員室が1階でもやむを得ないであろう。また、1階西側の会議室を東側に配置し、事務室、書庫、印刷室を一体化してはどうか。
神田主幹	部屋割りの移動については、実施設計の中で可能である。
稲津委員	教職員の考えを整理し、配置を考えたい。 体育館1階入り口の管理室は、学校開放の受付全般を行う管理室なのか。
教育施設 研究所	そうである。防災関係等の警報機等設置する場所である。
稲津委員	体育館1階に教官室がないので、教官室をつくってほしい。
神田主幹	どのくらいの面積が必要になるか。
稲津委員	教室半分ぐらいの面積の所が多い。
神田主幹	体育館南側の器具庫を削るようになるが。
稲津委員	地下の更衣室は、武道関係のみの更衣室という考え方であるか。
教育施設 研究所	地下の更衣室は、武道場、ミーティング室に対応している。 体育館東側通路があるが、ここを部屋として利用できるのではないか。
稲津委員	この通路は幅約3mあるが、必要なのか。
神田主幹	この通路は、学芸会などで、ステージに向かう場所になっている。
稲津委員	体育館南側の器具庫の半分を教官室にし、削られた器具庫の部分を東側通路のところに配置するのはどうか。器具庫は、1カ所に集中するより、分散した方が使用しやすい面もある。
神田主幹	東側通路は、部屋に変更できるので、変更は可能である。
岡田委員	体育館の収納は、多い方がよい。
神田主幹	では、体育館南側については、管理室の隣に教官室を配置し、トイレを挟み器具庫を配置し、東側通路の部分については、器具庫に変更したい。
谷澤会長	体育館の東側階段は、地下までつながっているのか。

教育施設 研究所	地下から2階ギャラリーまでつながっている。
岡田委員	先生方の導線を考えた時、2階へ上る階段入り口を職員室側に向ける等、迅速な行動が出来るように配慮していただきたい。
教育施設 研究所	避難のことを考えると、図面通りの方がよいのではないか。
稲津委員	教職員の導線より、生徒の避難を優先に考えていただきたい。図面通りでよい。
谷澤会長	2階についてはどうか。
稲津委員	教室から渡り廊下を通り、体育館アリーナに行けるのか。
教育施設 研究所	行ける。
谷澤会長	3階についてはどうか。
岡田委員	調理室の隣にオープンスペースがあるが、これは何か。
教育施設 研究所	調理室で調理したものを試食する時に、雰囲気を変えて、試食等できるスペースとした。
稲津委員	スペースに余裕があった方が、学校活動のイメージが広がる。
西原委員	青嵐中学校は、生徒会活動が盛んであるが、生徒の控え室はあるのか。
教育施設 研究所	特別活動室等になるであろう、共通講座室などを使用してはどうか。
谷澤会長	4階についてはどうか。
教育施設 研究所	音楽室について、床を階段状にした方がよいか。
稲津委員	音楽の担当者と相談してみたい。
谷澤会長	5階についてはどうか。
稲津委員	プールの照明は設置するのか。
神田主幹	設置予定である。
谷澤会長	基本設計について、いくつかの要望等あったが、概ね了承していただける

	か。
委員一同	了承
谷澤会長	次回は、12月9日、午後3時よりふれあいセンターで開催するが、答申案を固めたい。 これにて、第15回青嵐中学校建替協議会を終了する。